



Qbe = **70,8 MW**
 Szalma
 Hu = 10,8 MJ/kg
 mbe = 23,6 t/h

Eta vill = 25,5%
 Eta hő = 16,9%
 Eta össz = 42,5%

20,083 MW termelt
 28%
18,075 MW kiadott
 26%

28,2 MW

Adatszolgáltatás
 Vízgőz függvénnyel számítva
 Feltételezés
 Számított eredmény